

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

CSB Energy Technology Co., Ltd.  
11F, No. 150, Sec. 4, Chengde Rd., Shilin Dist.  
11167 TAIPEI CITY  
TAIWAN

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 120030	4	24.06.2020	23.06.2024

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Wartungsfreie Blei-Batterie /  
Maintenance-free lead acid battery  
GP1272 / GP1272F2

Verwendung / Use

in Gefahrenmeldeanlagen  
in Alarm Systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2110:2017-09  
VdS 2102:2001-07

Köln, den 24.06.2020

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /  
Managing Director

f. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 120030 vom/ dated 24.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Wartungsfreie Blei-Batterie Nennspannung: 12 V Nennkapazität (C<sub>20</sub>): 7,2 Ah Ausführungen: - Flachstecker 4,8 mm (F1) - Flachstecker 6,3 mm (F2)</p> <p>Maintenance-free lead acid battery Nominal voltage: 12 V Nominal capacity (C<sub>20</sub>): 7,2 Ah Versions: - Faston Tab 187 (F1) - Faston Tab 250 (F2)</p>	<p>GP1272 GP1272F2</p> <p>GP1272 GP1272F2</p>		



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 120030 vom/ dated 24.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Beschreibung Herstelldatum	Datasheets of date code marking/method	06.03.2020	1
Materialliste	0891-1, 7/15 Battery Parts List	06.03.2020	1
Technisches Handbuch	Technical Manual, GP Series	19.04.2018	17
Technisches Datenblatt	GP1272, 180205	05.02.2018	1
Datenblatt Kennzeichnung	GP1272 (Printing)	24.06.2020	1
Datenblatt Kennzeichnung	GP1272 F2 (Printing)	24.06.2020	1
Konstruktions-Zeichnung	BA-M7-2-8 [Rev. 1] GP1272Z Structure	11.11.2019	1
Konstruktions-Zeichnung	BCC-HRL1234W-1 [Rev. 11] Container	04.06.2020	1
Konstruktions-Zeichnung	BCM-HRL1234W-2 [Rev. 3] Cover	04.06.2020	1
Konstruktions-Zeichnung	BT-TTC22-3-1 [Rev. 8] F1 Terminal	04.06.2020	1
Konstruktions-Zeichnung	BT-TTC23-3-1 [Rev. 9] F2 Terminal	04.06.2020	1
Konstruktions-Zeichnung	BV-VKR8-2 [Rev. 1] Safety valve	04.06.2020	1
Konstruktions-Zeichnung	BCN-ALL-2 [Rev. 2] Vent plug	04.06.2020	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 120030 vom/ dated 24.06.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.

It is not permitted to use the battery in gas-sealed housings.