

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Le Long Vietnam Co., Ltd.
Cum Cong Nghiep Duc My, XA Duc Hoa Dong, Huyen Duc Hoa
VN-81999 LONG AN, VIETNAM

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

G 117022	4	17.05.2021	16.05.2025
----------	---	------------	------------

Gegenstand der Anerkennung

Wartungsfreie Blei-Batterie
LONG WPS40-12 / WPS40-12V0 / WPS40-12N / WPS40-12NV0

Verwendung

in Gefahrenmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2110:2017-09
VdS 2102:2020-09

Köln, den 14.05.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle



zur Anerkennungsnummer G 117022 vom 14.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Wartungsfreie Blei-Batterie Nennspannung: 12 V Nennkapazität (C ₂₀): 40 Ah Ausführungen: - Gehäuse ABS UL94 HB, Flachpol M6 (Terminal F4) - Gehäuse ABS UL94 HB, Gewindebuchse M6 (Terminal F8) - Gehäuse ABS UL94 V-0, Flachpol M6 (Terminal F4) - Gehäuse ABS UL94 V-0, Gewindebuchse M6 (Terminal F8)	LONG WPS40-12 LONG WPS40-12N LONG WPS40-12V0 LONG WPS40-12NV0		

zur Anerkennungsnummer G 117022 vom 14.05.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Technisches Datenblatt	WPS40-12, 280417-1A	28.04.2017	1
Technisches Datenblatt	WPS40-12N, 280417-1B	28.04.2017	1
Technisches Datenblatt	WPS40-12V0, 160517-1A	16.05.2017	1
Technisches Datenblatt	WPS40-12NV0, 160517-1A	16.05.2017	1
Technisches Datenblatt (Label)	WPS40-12, LONG-250110251	28.04.2017	1
Technisches Datenblatt (Label)	WPS40-12N, LONG-250110261	28.04.2017	1
Technisches Datenblatt (Label)	WPS40-12V0, LONG-250110251	16.05.2017	1
Technisches Datenblatt (Label)	WPS40-12NV0, LONG-250110251	16.05.2017	1
Technisches Datenblatt	Material part WPS40-12	12.05.2017	1
Datenblatt Kennzeichnung	LONG WPS40-12 (Label)	17.05.2017	1
Technisches Datenblatt	Date code	16.05.2017	1
Konstruktionszeichnung	60-M1A0005-01, WP40-12	27.05.2020	1
Konstruktionszeichnung	60-M2A0076-01, WP50-12	08.10.2020	1
Konstruktionszeichnung	60-M3A0028-01, WP50-12	21.03.2020	1
Konstruktionszeichnung	60-A2A0125-01/-02, REV. 7 NP50-12M(-)	24.08.2018	2
Konstruktionszeichnung	60-A1A0128-01/-02, REV. 8 NP50-12M(+)	27.06.2018	2

zur Anerkennungsnummer G 117022 vom 14.05.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.